

# 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 关于无锡茗岭 110 千伏输变电工程水土保持 设施自主验收材料申请报备的函

无锡市水利局：

国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司（以下简称：我公司）建设的无锡茗岭 110 千伏输变电工程位于江苏无锡宜兴茗岭镇境内。本工程为新建项目，工程建设内容为：①茗岭 110 千伏输变电工程本期新建  $2 \times 50\text{MVA}$  主变，远景设计规模为  $3 \times 50\text{MVA}$ ，电压等级 110/10 千伏。110 千伏侧出线远景 4 回，本期 4 回（其中 2 回备用）；10 千伏远景 36 回，本期 24 回。②百家变间隔改造工程：更换百家变 110kV 百南、白蓉间隔保护各 1 套，不涉及土建；③百家~砺山 T 接茗岭变电站 110kV 线路工程：新建架空路径总长度 1.5km，新建杆塔 8 基，均采用板式基础；新建电缆通道月 2.36km，采用电缆沟井、排管、拉管、拉管敷设；④百家~玉山 T 接茗岭变电站 110kV 线路工程：新建架空路径总长度 11.6km，新建杆塔 58 基，均采用板式基础；新建电缆通道月 0.38km，采用电缆沟井、排管、拉管、拉管敷设。工程于 2021 年 8 月开工，2022 年 6 月完工。工程总投资 10856 万元。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《江苏省水利厅关于印发〈江苏省生产建设项目水土保持管理办法〉的通知》（苏水规〔2021〕8 号），2022 年 10 月 26 日，国网江苏省电力有限公司在南京市主持召开无锡茗岭 110 千伏输变电工程水土保持设施验收会议。

验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

2022年10月31日，我公司已将无锡茗岭110千伏输变电工程水土保持设施验收鉴定书和水土保持设施验收报告在国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司网站面向社会公开(网址：<http://www.js.sgcc.com.cn/wx/>)，并接受社会监督，至今无群众反映问题，现申请报备验收材料，请予审核。

我公司承诺：所有报备材料真实有效，由此引起的一切法律责任由我公司承担。

(联系人：阙云飞

电话：13585086558)

- 附件：1.水土保持设施验收鉴定书  
2.水土保持设施验收报告

国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

2022年12月6日

